


### LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- |  |  |
|--|--|
| ① REGARD CIRCULAIRE M-1200Ø<br>AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU<br>ÉQUIVALENT APPROUVÉ.                   | ⑥ JOINTS ÉTANCHE DE TYPE A-LOK DE LÉCUYER              |
| ② ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉE, FIXÉE À TOUS<br>LES 1500 MAXIMUM.   | ⑦ CONDUITE D'AQUEDUC CPV 350Ø DR-18.                   |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE<br>LIBRE DE 915Ø.   | ⑧ SUPPORT DE BÉTON AVEC TIGE FILETÉE 20Ø.              |
| ④ ACCOUPLEMENT ROBAR 1408, QUINCAILLERIE EN<br>ACIER INOXYDABLE.   | ⑨ CHAÎNE D'ATTACHE AVEC ÉCROUS.                        |
| ⑤ VANNE PAPILLON 350Ø À NOIX CARRÉE, JOINTS<br>À BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU<br>PROFESSIONNAL VALVE. | ⑩ SUPPORT DE BÉTON.                                    |
|  | ⑪ PIÈCE COURTE 350Ø, EN FONTE AVEC UN CÔTÉ<br>À BRIDE. |



# Châteauguay

TITRE:

## DÉTAIL-TYPE CHAMBRE DE VANNE POUR AQUEDUC 350Ø

DESSINÉ PAR:

Y.K.

PRÉPARÉ PAR:

A.P.

DATE:

1996-02-16

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

ÉCHELLE:

1:25

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00027

1/1