



COFFRET ÉTANCHE
VOIR DTEC 00022



PLAQUE D'ALUMINIUM FOURNI
AVEC LE COFFRET



COUPE A-A
(SCHÉMATIQUE)

NOTE:

LES DISJONCTEURS SECONDAIRE, BORNIER DE RACCORDEMENT ET CONTACTEUR SUPPLÉMENTAIRE PEUVENT ÊTRE REQUIS – VOIR INDICATIONS AU PLAN GÉNÉRAL.

LISTE D'ÉQUIPEMENT REQUIS

- ① DISJONCTEUR PRINCIPAL 60 AMP.
- ② DISJONCTEUR SECONDAIRE
- ③ BORNIER DE RACCORDEMENT
- ④ CONTACTEUR POUR ÉCLAIRAGE
- ⑤ FUSIBLE POUR CELLULE PHOTO ÉLECT.
- ⑥ SÉLECTEUR MANUEL/AUTOMATIQUE/OFF
- ⑦ BOÎTE COMPTEUR HQ
- ⑧ M.A.L.T. DU PANNEAU



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE
PANNEAU DE DISTRIBUTION
POUR ÉCLAIRAGE DE RUE

DESSINÉ PAR:

M.B.

PRÉPARÉ PAR:

A.P./D.B.

DATE:

1997-01-20

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

AUCUNE

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTEC

NUMÉRO DU PLAN:

00028

1/1

SCEAU DE L'INGÉNIEUR: