


VUE EN ÉLEVATION

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- | | |
|--|---|
| ① CHAMBRE D'EAU POTABLE TYPE VR AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. | ⑥ JOINTS A ÉTANCHÉISER AU CHANTIER |
| ② ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉE, FIXÉE À TOUS LES 1500 MAXIMUM. | ⑦ CONDUITE D'AQUEDUC CPV 300ø DR-18. |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE LIBRE DE 915ø. | ⑧ SUPPORT DE BÉTON AVEC TIGE FILETÉE 20ø. |
| ④ ACCOUPLEMENT ROBAR 1408, QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE. | ⑨ CHÂÎNE D'ATTACHE AVEC ÉCROUS. |
| ⑤ VANNE PAPILLON 300ø À NOIX CARRÉE, JOINTS À BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU PROFESSIONNAL VALVE. | ⑩ SUPPORT DE BÉTON. |
| | ⑪ PIÈCE COURTE 300ø, EN FONTE AVEC UN CÔTÉ À BRIDE. |



VUE EN PLAN



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE

**CHAMBRE DE VANNE
POUR AQUEDUC 300Ø**

DESSINÉ PAR:

G.B.

PRÉPARÉ PAR:

G.B.

DATE:

1999-05-11

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

ÉCHELLE:

1:25

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00034

1/1