



## NOTES:

- 1—TOUS LES JOINTS ENTRE LA CONDUITE PRINCIPALE D'EAU POTABLE ET LE POTEAU D'INCENDIE DOIVENT ÊTRE MUNIS D'UN SYSTÈME DE RETENUE APPROPRIÉ AU TYPE DE CONDUITE UTILISÉE
- 2—UNE DISTANCE DE 1500 DOIT ÊTRE LAISSÉE LIBRE ENTRE LA BORNE D'INCENDIE ET TOUT AUTRE OBSTACLE MAJEUR (CLÔTURE, HAIE, MURET, ETC.)



# Châteauguay

TITRE:

## DÉTAIL-TYPE BORNE D'INCENDIE

DESSINÉ PAR:

M.B.

PRÉPARÉ PAR:

A.P./D.B.

DATE:

1997-01-20

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

AUCUNE

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00025

1/1