


VUE EN ÉLEVATION



VUE EN PLAN



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE

CHAMBRE DE PURGEUR D'AIR

DESSINÉ PAR:

G.B.

PRÉPARÉ PAR:

G.B.

DATE:

2000-04-13

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

AUCUNE

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00039

1/1

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- | | |
|--|--|
| ① CHAMBRE D'EAU POTABLE TYPE VC-2 AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. | ⑦ PURGEUR D'AIR DE MARQUE APCO, MODÈLE 200A ORIFICE D'ENTRÉE 25mm, ORIFICE DE SORTIE 4.75mm (3/16"), CAPACITÉ 125 PSI. |
| ② BARRE CRÉNELÉE 15M AU 300 c/c. | ⑧ ROBINET EN BRONZE 50Ø. |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE LIBRE DE 915Ø. | ⑨ TUYAU EN ACIER GALVANISÉ AVEC BAGUE EN ACIER GALVANISÉ, FILETÉE. |
| ④ JOINTS À ÉTANCHÉISER AU CHANTIER. | |
| ⑤ CONDUITE D'AQUEDUC CPV 400Ø DR-18. | |
| ⑥ SUPPORT DE BÉTON. | |