



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- | | |
|---|--|
| ① CHAMBRE DE VANNE TYPE VR-2A AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. | ⑧ SUPPORT DE BÉTON AVEC TIGE FILETÉE 20ø, ACIER GALVANISÉ |
| ② ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉE, FIXÉE À TOUTS LES 1500 MAXIMUM. | ⑨ CHÂÎNE D'ATTACHE AVEC ÉCROUS, ACIER GALVANISÉ |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE LIBRE DE 915ø. | ⑩ SUPPORT DE BÉTON. (ANCRÉ) |
| ④ ACCOUPLEMENT ROBAR 1408, QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE. | ⑪ PIÈCE COURTE 400ø, EN FONTE AVEC UN BOUT À BRIDE. |
| ⑤ VANNE PAPILLON 400ø À NOIX CARRÉE, JOINTS À BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU PROFESSIONAL VALVE. | ⑫ PURGEUR D'AIR DE MARQUE APCO, MODÈLE 200A ORIFICE D'ENTRÉE 25mm, ORIFICE DE SORTIE 4.75mm (3/16"), CAPACITÉ 125 PSI OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ |
| ⑥ JOINTS À ÉTANCHÉISER AU CHANTIER | ⑬ TUYAU EN ACIER GALVANISÉ AVEC BAGUE EN ACIER GALVANISÉ, FILETÉE |
| ⑦ CONDUITE D'AQUEDUC CPV 400ø DR-25. | ⑭ ROBINET EN BRONZE 50ø |



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE CHAMBRE DE VANNE AVEC PURGEUR D'AIR POUR AQUEDUC 400Ø

DESSINÉ PAR:

G.B.

PRÉPARÉ PAR:

G.B.

DATE:

2000-03-06

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

ÉCHELLE:

1:25

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00037

1/1