



### LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- |   |  |
|---|--|
| ① CHAMBRE D'EAU POTABLE TYPE VR-2A AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.           | ⑥ JOINTS À ÉTANCHÉISER AU CHANTIER               |
| ② ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉE, FIXÉE À TOUTS LES 1500 MAXIMUM.  | ⑦ CONDUITE D'AQUEDUC HYPRESCON 400Ø              |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE LIBRE DE 915Ø.   | ⑧ SUPPORT DE BÉTON AVEC TIGE FILETÉE 20Ø (A.G.). |
| ④ ACCOUPLEMENT ROBAR 1408, QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE.   | ⑨ CHÂNE D'ATTACHE AVEC ÉCROUS (A.G.).            |
| ⑤ VANNE PAPILLON 400Ø À NOIX CARRÉE, JOINTS À BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU PROFESSIONAL VALVE. | ⑩ SUPPORT DE BÉTON.                              |
|   | ⑪ ADAPTEUR À BRIDE ET UNI-ACIER.                 |



# Châteauguay

TITRE:

## DÉTAIL-TYPE CHAMBRE DE VANNE POUR AQUEDUC 400Ø HYPRESCON

DESSINÉ PAR:

G.B.

PRÉPARÉ PAR:

G.B.

DATE:

2000-04-19

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

ÉCHELLE:

1:25

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00042

1/1