



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- | | |
|--|--|
| ① CHAMBRE DE VANNE TYPE VR-2A AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. | ⑥ JOINTS A ÉTANCHÉISER AU CHANTIER |
| ② ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉE, FIXÉE À TOUS LES 1500 MAXIMUM. | ⑦ CONDUITE D'AQUEDUC CPV 400Ø DR-18. |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE LIBRE DE 915Ø. | ⑧ SUPPORT DE BÉTON AVEC TIGE FILETÉE 20Ø ACIER GALVANISÉ |
| ④ ACCOUPLEMENT ROBAR 1408, QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE. | ⑨ CHÂNE D'ATTACHE AVEC ÉCROUS ACIER GALVANISÉ |
| ⑤ VANNE PAPILLON 400Ø À NOIX CARRÉE, JOINTS À BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU PROFESSIONNAL VALVE. | ⑩ SUPPORT DE BÉTON. (ANCRÉ) |
| | ⑪ PIÈCE COURTE 400Ø, EN FONTE AVEC UN BOUT À BRIDE. |



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE

CHAMBRE DE VANNE POUR AQUEDUC 400Ø

DESSINÉ PAR:

G.B.

PRÉPARÉ PAR:

G.B.

DATE:

00-03-06

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

ÉCHELLE:

1:25

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00040

1/1