



# Châteauguay

TITRE:

## DÉTAIL-TYPE

### CHAMBRE DE VANNE ET PURGEUR POUR AQUEDUC 300Ø

DESSINÉ PAR:

M.B.

PRÉPARÉ PAR:

A.P.

DATE:

1996-02-20

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

1:25

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00017

1/1

### LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- |  |  |
|--|--|
| ① CHAMBRE D'EAU POTABLE CIRCULAIRE VC-1 1220Ø AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LÉCUYER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. | ⑥ JOINTS ÉTANCHE DE TYPE A-LOK DE LÉCUYER                    |
| ② ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉE, FIXÉE À TOUS LES 1500 MAXIMUM.  | ⑦ CONDUITE D'AQUEDUC CPV 300Ø DR-18.                         |
| ③ CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE LIBRE DE 915Ø.  | ⑧ SUPPORT DE BÉTON AVEC TIGE FILETÉE 20Ø.                    |
| ④ PURGEUR D'AIR VAL-MATIC MODÈLE VM-25.2   | ⑨ CHÂÎNE D'ATTACHE AVEC ÉCROUS.                              |
| ⑤ VANNE PAPILLON 300Ø À NOIX CARRÉE, JOINTS À BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU PROFESSIONNAL VALVE. | ⑩ ROBINET EN BRONZE 25Ø.                                     |
|  | ⑪ TUYAU GALVANISÉ 25Ø AVEC BAGUE EN ACIER GALVANISÉ FILETÉE. |
|  | ⑫ TUYAU GALVANISÉ FILETÉ 12Ø.                                |
|  | ⑬ ATTACHE  |